

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2025:1197

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att utlåtandet avser en betongprodukt och att klimatprestandakrav kan ha ställts per kubikmeter. Klimatresultat (A1-A3) per m³ är 148 kg CO₂e/m³ och primärenergiresultat (A1-A3) per m³ är 911 MJ/m³ (densitet är 2392 kg/m³).

Datum för utlåtande

2025-10-27

Giltig till och med

2027-10-12

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

Thomas Betong AB

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Thomagrön 4 C30/37 XC4

Produktvariant/artikel

C30/37 XC4

EPD-ID

NEPD-3814-2766

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,0619 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,381 MJ/kg