

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2025:1335

Utlåtande*Godkänd EPD*

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.
Klimatresultat (A1-A3) per m3 är 623 kg CO₂e/m3 och primärenergiresultat (A1-A3) per m3 är 5740 MJ/m3 (densitet är 2184 kg/m3).

Datum för utlåtande

2025-12-16

Giltig till och med

2030-01-15

*Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.***Revideringsdatum**

2025-01-15

Leverantör

BAG® Bauartikel GmbH

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Cement-bound spacers for reinforced concrete structures

Produktvariant/artikel

Betongdistans

EPD-ID

EPD-Kiwa-EE-187184-EN

Klimatresultat till klimatekalkyl (A1-A3)0,285 kg CO₂e/kg**Primärenergiresultat till klimatekalkyl (A1-A3)**

2,63 MJ/kg