

## Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av [klimatekalkyl@trafikverket.se](mailto:klimatekalkyl@trafikverket.se)

**Förfrågnings-ID**

2023:498

**Utlåtande***Godkänd EPD*

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg. Klimatresultat (A1-A3) per m<sup>3</sup> är 34,1 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>3</sup> och primärenergiresultat (A1-A3) per st är 827 MJ/m<sup>3</sup> (densitet är 191 kg/m<sup>3</sup>).

**Datum för utlåtande**

2023-04-28

**Giltig till och med**

2027-11-03

*Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.***Leverantör**

Foamit Group Oy

**Produkttyp**

Annat (inklusive sammansatta produkter och tjänster)

**Produktnamn**

FOAM GLASS AGGREGATE 0-60 mm

**Produktvariant/artikel**

FOAM GLASS AGGREGATE 0-60 mm

**EPD-ID**

S-P-07075

**Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)**0,18 kg CO<sub>2</sub>e/kg**Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)**

4,3 MJ/kg