

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2025:1061

Utlåtande*Godkänd EPD*

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.
Klimatresultat (A1-A3) per m3 är 215 kg CO2e/m3 och primärenergiresultat (A1-A3) per m3 är 973 MJ/m3 (densitet är 2413 kg/m3).

Datum för utlåtande

2025-04-17

Giltig till och med

2027-12-10

*Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.***Leverantör**

Thomas Betong

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Thomafrys Grön 1 C30/37

Produktvariant/artikel

Thomafrys Grön 1 C30/37

EPD-ID

NEPD-3819-2775-SE

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,0891 kg CO2e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,403 MJ/kg