

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatkalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2024:975

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.

Klimatresultat (A1-A3) per m3 är 299 kg CO2e/m3 och primärenergiresultat (A1-A3) per m3 är 2003 MJ/m3 (densitet är 2305 kg/m3).

Observera att utlåtandet avser en betongprodukt och att klimatprestandakrav kan ha ställts per kubikmeter.

Datum för utlåtande

2025-09-30

Giltig till och med

2030-06-15

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

LKAB

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Concrete C30/37 S4 VCT<0,45 Anläggning Luft Gen 1

Produktvariant/artikel

Concrete C30/37 S4 VCT<0,45 Anläggning Luft Gen 1

EPD-ID

HUB-3474

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,13 kg CO2e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,869 MJ/kg