

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2023:558

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att utlåtandet avser en betongprodukt och att klimatprestandakrav kan ha ställts per kubikmeter. Klimatresultat (A1-A3) per m³ är 271 kg CO₂e/m³ och primärenergiresultat (A1-A3) är 1418 MJ/m³ (densitet är 2391,5 kg/m³).

Datum för utlåtande

2023-06-30

Giltig till och med

2028-05-02

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

Skanska Industrial Solutions AB

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Grön Anläggning C35/45 XF4

Produktvariant/artikel

Grön Anläggning C35/45 XF4

EPD-ID

NEPD-4430-3694-SE

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,11 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

0,59 MJ/kg