

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID 2025:1091

Utlåtande *Godkänd EPD*
Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.
Klimatresultat (A1-A3) per m3 är 194 kg CO2e/m3 och primärenergiresultat (A1-A3) per m3 är 16310 MJ/m3 (densitet är 480.44 kg/m3).

Datum för utlåtande 2025-05-22

Giltig till och med 2029-05-31
Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Revideringsdatum 2024-05-31

Leverantör Moelven Industrier ASA

Produkttyp Trä och produkter av trä

Produktnamn Vänerply Prevent

Produktvariant/artikel Vänerply Prevent

EPD-ID NEPD-6705-6032-SE

Klimatresultat till klimatekalkyl (A1-A3) 0,404 kg CO2e/kg

Primärenergiresultat till klimatekalkyl (A1-A3) 33,9 MJ/kg