

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2024:784

Utlåtande*Godkänd EPD*

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg. Klimatresultat (A1-A3) per m³ är 308 kg CO₂e/m³ och primärenergiresultat (A1-A3) per m³ är 188 MJ/m³ (densitet är 2288 kg/m³).

Observera att utsläppen av CO₂e (GWP) har beräknats enligt metoden EN 15804:2012+A2:2019. Klimatresultat till klimatalkyl (A1-A3) beräknades som GWP-fossil + GWP-markanvändning/transformation.

Datum för utlåtande

2024-03-13

Giltig till och med

2027-08-30

*Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.***Revideringsdatum**

2023-02-15

Leverantör

Alwex Transport AB

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Alwex betongprodukter

Produktvariant/artikel

Fabriksbetong C35/45 Frys

EPD-ID

S-P-06392

Klimatresultat till klimatalkyl (A1-A3)0,134 kg CO₂e/kg**Primärenergiresultat till klimatalkyl (A1-A3)**

0,082 MJ/kg