

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2022:59

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är framtagen enligt EN 15804:2012+A2:2019 och är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar.

EPD:n (EPD-HCG-20210156-CAA1-EN) gäller för produkten Portland Fly Ash Cement CEM II/A-V 42.5 N från CEMENTA AB, Heidelberg Cement Group och är giltig till 2026-08-15. Utsläppen av CO₂ekv (A1-A3) är 0,68 kg CO₂e/kg och primärenergianvändningen (A1-A3) är 2,34 MJ/kg.

Observera att utsläppen av CO₂ekv (GWP) beräknats enligt EN 15804:2012+A2:2019 utan tilläggsindikator som anger resultat enligt EN 15804:2012+A1:2013 (indikatorn GWP-GHG enligt PCR 2019:14 version 1.1). Verifikatet är därmed endast giltigt i de fall det inte finns något krav på tilläggsindikator.

Datum för utlåtande

2022-01-21

Giltig till och med

2026-08-15

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Revideringsdatum

2021-08-16

Leverantör

CEMENTA AB

Produkttyp

Cement

Produktnamn

Anläggningscement FA

Produktvariant/artikel

Anläggningscement FA - Portland Fly Ash Cement CEM II/A- V 42.5 N

EPD-ID

EPD-HCG-20210156-CAA1-EN

Klimatresultat till klimatekalkyl (A1-A3)

0,68 kg CO₂e/kg

Primärenergieresultat till klimatekalkyl (A1-A3)

2,34 MJ/kg