

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2023:530

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att utsläppen av CO₂e (GWP) har beräknats enligt metoden EN

15804:2012+A2:2019 utan tilläggsindikator som anger resultat enligt EN

15804:2012+A1:2013 eller indikatorn GWP-GHG enligt PCR 2019:14 version 1.1. Verifikatet är därmed endast giltigt i de fall det inte finns något krav på tilläggsindikator. Klimatresultat till klimatalkyl (A1-A3) beräknades som GWP-fossil + GWP-markanvändning/transformation.

Datum för utlåtande

2023-06-15

Giltig till och med

2026-12-15

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

European Federation of Concrete Admixtures Associations a.i.s.b.l. (EFCA)

Produktyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

Concrete admixtures – air entrainers

Produktvariant/artikel

Concrete admixtures – air entrainers

EPD-ID

EPD-EFC-20210193-IBG1-EN

Klimatresultat till klimatalkyl (A1-A3)

0,52 kg CO₂e/kg

Primärenergieresultat till klimatalkyl (A1-A3)

13,8 MJ/kg